令和８年度 水質検査結果

項　目	水質基準	単　位	企業団事務局内　給水栓水											
採水日			４月１日	５月１１日	６月１日									
水温(月平均)	常温	℃	17.8	23.1	24.2									
濁度(月平均)	10度以下	度	1.4	1.0	1.3									
水素イオン濃度	6.0～8.0	/℃	7.2	7.3	7.4									
アルカリ度	75以下	mg/L	26	33	33									
硬度	120以下	mg/L	36	36	33									
蒸発残留物	250以下	mg/L	78	85	76									
塩素イオン	80以下	mg/L	8.1	8.7	7.6									
鉄イオン	0.3以下	mg/L	0.06	0.07	0.05									